



ホームタンクチェックシート

- ① 灯油タンクに開いた小さな穴から、にじみや漏れは無いかな？
- ② 灯油タンク下部の水抜きストレーナにひび割れが発生し、にじみや漏れは無いかな？
- ③ 水抜きストレーナーと配管（銅管等）の接続部から、にじみや漏れは無いかな？
- ④ 灯油タンク下部のらせん配管部分から、にじみや漏れは無いかな？
- ⑤ 灯油タンクから分岐している場合は、その接続部から、にじみや漏れは無いかな？
- ⑥ 配管の地中埋設箇所でお臭いがないかな？
- ⑦ 家の中または床下でお臭いがないかな？
- ⑧ 排水設備（トイレ・台所・風呂場・洗濯排水口）でお臭いがないかな？
- ⑨ ボイラー・ストーブ等のゴム配管に亀裂、接続部に、にじみや漏れは無いかな？
- ⑩ 融雪機内に、にじみや漏れは無いかな？
- ⑪ 普段の灯油使用量以上に燃料ゲージの減りが早くないかな？
- ⑫ 過去の給油履歴に比べて、急に給油量が増えているかな？

1つでも該当があれば、油流出事故につながる可能性があります！



⑪ 燃料ゲージ



給油伝票

