

令和7年度水質検査結果一覧表

◎ 水質基準項目〔牧場配水区域 恵庭市第2庁舎 恵庭市京町85-2〕

※ 牧場配水区域は、石狩東部広域水道企業団
漁川浄水場から受水する水道水です。

分 類		番号	項 目	4月9日	5月7日	6月2日	7月2日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日	年検査 回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値	
人の健康に 関連する項目	病原生物 による汚 染の指標	1	一般細菌	0	0	0	0									12			0	集落数100以下/mL	
		2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出										12			不検出	検出されないこと
		3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.0003	0.003 mg/L以下
	無機物/ 重金属	4	水銀及びその化合物	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.00005	0.0005 mg/L以下
		5	セレン及びその化合物	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		6	鉛及びその化合物	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		7	ヒ素及びその化合物	<0.001	-	-	0.001	-	-		-	-		-	-	-	4	0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
		8	六価クロム化合物	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		9	亜硝酸態窒素	<0.004	-	-	<0.004	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16	-	-	0.11	-	-		-	-		-	-	-	4	0.16	0.11	0.14	10 mg/L以下
		12	フッ素及びその化合物	<0.08	-	-	<0.08	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.08	0.8 mg/L以下
		13	ホウ素及びその化合物	<0.02	-	-	<0.02	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.02	1.0 mg/L以下
	一般 有機物	14	四塩化炭素	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.0002	0.002 mg/L以下
		15	1,4-ジオキサン	<0.005	-	-	<0.005	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.005	0.05 mg/L以下
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	-	-	<0.004	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		17	ジクロロメタン	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		18	テトラクロロエチレン	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		19	トリクロロエチレン	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		20	ベンゼン	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
	消毒副 生成物	21	塩素酸	<0.04	-	-	0.04	-	-		-	-		-	-	-	4	0.04	<0.04	<0.04	0.6 mg/L以下
		22	クロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		23	クロロホルム	0.002	-	-	0.009	-	-		-	-		-	-	-	4	0.009	0.002	0.006	0.06 mg/L以下
		24	ジクロロ酢酸	<0.003	-	-	0.004	-	-		-	-		-	-	-	4	0.004	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
		25	ジブロモクロロメタン	<0.001	-	-	0.002	-	-		-	-		-	-	-	4	0.002	<0.001	0.001	0.1 mg/L以下
		26	臭素酸	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		27	総トリハロメタン	0.004	-	-	0.016	-	-		-	-		-	-	-	4	0.016	0.004	0.010	0.1 mg/L以下
		28	トリクロロ酢酸	<0.003	-	-	0.005	-	-		-	-		-	-	-	4	0.005	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
		29	ブロモジクロロメタン	0.002	-	-	0.005	-	-		-	-		-	-	-	4	0.005	0.002	0.004	0.03 mg/L以下
		30	ブロモホルム	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.09 mg/L以下
		31	ホルムアルデヒド	<0.008	-	-	<0.008	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.008	0.08 mg/L以下
水道水が有す べき性状に 関連する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	-	-	<0.01	-	-		-	-		-	-	4			<0.01	1.0 mg/L以下	
		33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	-	-	<0.02	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.02	0.2 mg/L以下
		34	鉄及びその化合物	<0.01	-	-	<0.01	-	-		-	-		-	-	-	4			0.01	0.3 mg/L以下
		35	銅及びその化合物	<0.01	-	-	<0.01	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.01	1.0 mg/L以下
	味 着色	36	ナトリウム及びその化合物	6.8	-	-	6.8	-	-		-	-		-	-	-	4			6.8	200 mg/L以下
		37	マンガン及びその化合物	<0.001	-	-	<0.001	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.001	0.05 mg/L以下
	味	38	塩化物イオン	9.8	9.4	8.7	9.1										12	9.8	8.7	9.3	200 mg/L以下
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.7	-	-	23.3	-	-		-	-		-	-	-	4	23.3	22.7	23.0	300 mg/L以下
		40	蒸発残留物	85	-	-	86	-	-		-	-		-	-	-	4	86	85	86	500 mg/L以下
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	-	-	<0.02	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.02	0.2 mg/L以下
	かび臭	42	ジェオスミン	-	-	-	0.000002	-	-		-	-		-	-	-	1			0.000002	0.00001 mg/L以下
		43	2-メチルイソボルネオール	-	-	-	<0.000001	-	-		-	-		-	-	-	1			<0.000001	0.00001 mg/L以下
	発泡	44	非イオン界面活性剤	<0.002	-	-	<0.002	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.002	0.02 mg/L以下
	臭気	45	フェノール類	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-		-	-		-	-	-	4			<0.0005	0.005 mg/L以下
	基礎的 性状	味	46	有機物(全有機炭素(TOC))	0.4	0.4	0.5	0.6									12	0.6	0.4	0.5	3 mg/L以下
47		pH値	6.95	7.09	7.13	7.10										12	7.13	6.95	7.07	5.8以上8.6以下	
48		味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										12			異常なし	異常でないこと	
49		臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										12			異常なし	異常でないこと	
50		色度	<1	<1	<1	<1										12			<1	5度以下	
		51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12			<0.1	2度以下	
消毒の残留効果			残留塩素	0.44	0.52	0.50	0.52									12	0.52	0.44	0.50	0.1 mg/L以上	
参 考			水 温(℃)	6.7	10.1	14.5	19.5									12	19.5	6.7	12.7	－	

◎ 水質基準項目〔柏木配水区域 島松支所 恵庭市島松仲町2-5-1〕

※ 柏木配水区域は、石狩東部広域水道企業団千歳川浄水場と漁川浄水場から受水する水道水の混合水です。

分 類	番号	項 目	4月9日	5月7日	6月2日	7月2日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日	年検査回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
人の健康に関連する項目	病原生物による汚染の指標	1 一般細菌	0	0	0	0									12			0	集落数100以下/mL
		2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									12			不検出	検出されないこと
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－		－	－		－	－	4			<0.0003	0.003 mg/L以下
		4 水銀及びその化合物	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－		－	－		－	－	4			<0.00005	0.0005 mg/L以下
		5 セレン及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		6 鉛及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		7 ヒ素及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4	0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
		8 六価クロム化合物	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		9 亜硝酸態窒素	<0.004	－	－	<0.004	－	－		－	－		－	－	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16	－	－	0.11	－	－		－	－		－	－	4	0.16	0.11	0.14	10 mg/L以下
		12 フッ素及びその化合物	<0.08	－	－	<0.08	－	－		－	－		－	－	4			<0.08	0.8 mg/L以下
		13 ホウ素及びその化合物	0.06	－	－	0.06	－	－		－	－		－	－	4			0.06	1.0 mg/L以下
	一般有機物	14 四塩化炭素	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－		－	－		－	－	4			<0.0002	0.002 mg/L以下
		15 1,4-ジオキサン	<0.005	－	－	<0.005	－	－		－	－		－	－	4			<0.005	0.05 mg/L以下
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	－	－	<0.004	－	－		－	－		－	－	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		17 ジクロロメタン	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		18 テトラクロロエチレン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		19 トリクロロエチレン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		20 ベンゼン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
	消毒副生成物	21 塩素酸	<0.04	－	－	0.05	－	－		－	－		－	－	4	0.05	<0.04	<0.04	0.6 mg/L以下
		22 クロロ酢酸	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		23 クロロホルム	0.002	－	－	0.008	－	－		－	－		－	－	4	0.008	0.002	0.005	0.06 mg/L以下
		24 ジクロロ酢酸	<0.003	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	4	0.004	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
		25 ジブロモクロロメタン	0.001	－	－	0.001	－	－		－	－		－	－	4			0.001	0.1 mg/L以下
		26 臭素酸	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		27 総トリハロメタン	0.005	－	－	0.013	－	－		－	－		－	－	4	0.013	0.005	0.009	0.1 mg/L以下
		28 トリクロロ酢酸	<0.003	－	－	0.005	－	－		－	－		－	－	4	0.005	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
		29 ブロモジクロロメタン	0.002	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	4	0.004	0.002	0.003	0.03 mg/L以下
		30 ブロモホルム	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.09 mg/L以下
		31 ホルムアルデヒド	<0.008	－	－	<0.008	－	－		－	－		－	－	4			<0.008	0.08 mg/L以下
水道水が有すべき性状に関連する項目	着色	32 亜鉛及びその化合物	0.03	－	－	0.04	－	－		－	－		－	－	4	0.04	0.03	0.04	1.0 mg/L以下
		33 アルミニウム及びその化合物	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	0.2 mg/L以下
		34 鉄及びその化合物	0.01	－	－	0.02	－	－		－	－		－	－	4	0.02	0.01	0.02	0.3 mg/L以下
		35 銅及びその化合物	<0.01	－	－	<0.01	－	－		－	－		－	－	4			<0.01	1.0 mg/L以下
	味	36 ナトリウム及びその化合物	8.1	－	－	8.1	－	－		－	－		－	－	4			8.1	200 mg/L以下
	着色	37 マンガン及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.05 mg/L以下
	味	38 塩化物イオン	10.6	10.7	9.9	10.1									12	10.7	9.9	10.3	200 mg/L以下
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.7	－	－	28.2	－	－		－	－		－	－	4	28.2	27.7	28.0	300 mg/L以下
		40 蒸発残留物	94	－	－	93	－	－		－	－		－	－	4	94	93	94	500 mg/L以下
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	0.2 mg/L以下
	かび臭	42 ジェオスミン	－	－	－	0.000001	－	－		－	－		－	－	1			0.000001	0.00001 mg/L以下
		43 2-メチルイソボルネオール	－	－	－	<0.000001	－	－		－	－		－	－	1			<0.000001	0.00001 mg/L以下
	発泡	44 非イオン界面活性剤	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
	臭気	45 フェノール類	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－		－	－		－	－	4			<0.0005	0.005 mg/L以下
	味	46 有機物(全有機炭素(TOC))	0.4	0.4	0.4	0.6									12	0.6	0.4	0.5	3 mg/L以下
	基礎的性状	47 pH値	7.03	7.14	7.14	7.11									12	7.14	7.03	7.11	5.8以上8.6以下
		48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12			異常なし	異常でないこと
		49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12			異常なし	異常でないこと
		50 色度	<1	<1	<1	<1									12			<1	5度以下
		51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12			<0.1	2度以下
消毒の残留効果	残留塩素		0.40	0.42	0.44	0.40									12	0.44	0.40	0.42	0.1 mg/L以上
参 考	水 温(℃)		5.6	9.2	13.0	17.5									12	17.5	5.6	11.3	－

◎ 水質基準項目〔牧場配水区域 車両センター 恵庭市中央423-7〕

※ 牧場配水区域は、石狩東部広域水道企業団
漁川浄水場から受水する水道水です。

分 類	番号	項 目	4月9日	5月7日	6月2日	7月2日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日	年検査 回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
人の健康に 関連する項目	病原生物 による汚 染の指標	1 一般細菌	0	0	0	0									12			0	集落数100以下/mL
		2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									12			不検出	検出されないこと
	無機物/ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－		－	－		－	－	4			<0.0003	0.003 mg/L以下
		4 水銀及びその化合物	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－		－	－		－	－	4			<0.00005	0.0005 mg/L以下
		5 セレン及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		6 鉛及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		7 ヒ素及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4	0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
		8 六価クロム化合物	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		9 亜硝酸態窒素	<0.004	－	－	<0.004	－	－		－	－		－	－	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16	－	－	0.11	－	－		－	－		－	－	4	0.16	0.11	0.14	10 mg/L以下
		12 フッ素及びその化合物	<0.08	－	－	<0.08	－	－		－	－		－	－	4			<0.08	0.8 mg/L以下
		13 ホウ素及びその化合物	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	1.0 mg/L以下
	一 般 有機物	14 四塩化炭素	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－		－	－		－	－	4			<0.0002	0.002 mg/L以下
		15 1,4-ジオキサン	<0.005	－	－	<0.005	－	－		－	－		－	－	4			<0.005	0.05 mg/L以下
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	－	－	<0.004	－	－		－	－		－	－	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		17 ジクロロメタン	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		18 テトラクロロエチレン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		19 トリクロロエチレン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		20 ベンゼン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
	消 毒 副 生成物	21 塩素酸	<0.04	－	－	0.06	－	－		－	－		－	－	4	0.06	<0.04	<0.04	0.6 mg/L以下
		22 クロロ酢酸	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		23 クロロホルム	0.002	－	－	0.008	－	－		－	－		－	－	4	0.008	0.002	0.005	0.06 mg/L以下
		24 ジクロロ酢酸	<0.003	－	－	0.005	－	－		－	－		－	－	4	0.005	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
		25 ジブロモクロロメタン	<0.001	－	－	0.002	－	－		－	－		－	－	4	0.002	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
		26 臭素酸	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		27 総トリハロメタン	0.004	－	－	0.014	－	－		－	－		－	－	4	0.014	0.004	0.009	0.1 mg/L以下
		28 トリクロロ酢酸	<0.003	－	－	0.006	－	－		－	－		－	－	4	0.006	<0.003	0.003	0.03 mg/L以下
		29 ブロモジクロロメタン	0.002	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	4	0.004	0.002	0.003	0.03 mg/L以下
		30 ブロモホルム	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.09 mg/L以下
		31 ホルムアルデヒド	<0.008	－	－	<0.008	－	－		－	－		－	－	4			<0.008	0.08 mg/L以下
水道水が 有すべき 性状に 関連する項目	着 色	32 亜鉛及びその化合物	<0.01	－	－	<0.01	－	－		－	－		－	－	4			<0.01	1.0 mg/L以下
		33 アルミニウム及びその化合物	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	0.2 mg/L以下
		34 鉄及びその化合物	<0.01	－	－	<0.01	－	－		－	－		－	－	4			<0.01	0.3 mg/L以下
		35 銅及びその化合物	<0.01	－	－	0.01	－	－		－	－		－	－	4	0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
	味	36 ナトリウム及びその化合物	6.9	－	－	6.8	－	－		－	－		－	－	4	6.9	6.8	6.9	200 mg/L以下
	着 色	37 マンガン及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.05 mg/L以下
	味	38 塩化物イオン	10.0	9.9	8.9	9.2									12	10.0	8.9	9.5	200 mg/L以下
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.4	－	－	23.6	－	－		－	－		－	－	4	23.6	23.4	23.5	300 mg/L以下
		40 蒸発残留物	87	－	－	86	－	－		－	－		－	－	4	87	86	87	500 mg/L以下
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	0.2 mg/L以下
	かび臭	42 ジェオスミン	－	－	－	0.000002	－	－		－	－		－	－	1			0.000002	0.00001 mg/L以下
		43 2-メチルイソボルネオール	－	－	－	<0.000001	－	－		－	－		－	－	1			<0.000001	0.00001 mg/L以下
	発泡	44 非イオン界面活性剤	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
	臭気	45 フェノール類	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－		－	－		－	－	4			<0.0005	0.005 mg/L以下
	味	46 有機物(全有機炭素(TOC))	0.4	0.4	0.5	0.6									12	0.5	0.4	0.5	3 mg/L以下
	基礎的 性状	47 pH値	6.99	7.07	7.10	7.10									12	7.10	6.99	7.70	5.8以上8.6以下
		48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12			異常なし	異常でないこと
		49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12			異常なし	異常でないこと
		50 色度	<1	<1	<1	<1									12			<1	5度以下
		51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12			<0.1	2度以下
消毒の残留効果	残留塩素		0.42	0.50	0.46	0.44									12	0.50	0.42	0.46	0.1 mg/L以上
参 考	水 温(℃)		5.5	13.5	8.5	18.3									12	18.3	5.5	11.5	－

◎ 水質基準項目〔柏木配水区域 下水終末処理場 恵庭市中島松453〕

※ 柏木配水区域は、石狩東部広域水道企業団千歳川
浄水場と漁川浄水場から受水する水道水の混合水です。

分 類	番号	項 目	4月9日	5月7日	6月2日	7月2日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日	年検査 回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
人の健康に 関連する項目	病原生物 による汚 染の指標	1 一般細菌	0	0	0	0									12			0	集落数100以下/mL
		2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出									12			不検出	検出されないこと
	無機物/ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－		－	－		－	－	4			<0.0003	0.003 mg/L以下
		4 水銀及びその化合物	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－		－	－		－	－	4			<0.00005	0.0005 mg/L以下
		5 セレン及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		6 鉛及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		7 ヒ素及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4	0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
		8 六価クロム化合物	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		9 亜硝酸態窒素	<0.004	－	－	<0.004	－	－		－	－		－	－	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16	－	－	0.10	－	－		－	－		－	－	4	0.16	0.10	0.13	10 mg/L以下
		12 フッ素及びその化合物	<0.08	－	－	<0.08	－	－		－	－		－	－	4			<0.08	0.8 mg/L以下
		13 ホウ素及びその化合物	0.06	－	－	0.07	－	－		－	－		－	－	4	0.07	0.06	0.07	1.0 mg/L以下
	一 般 有機物	14 四塩化炭素	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－		－	－		－	－	4			<0.0002	0.002 mg/L以下
		15 1,4-ジオキサン	<0.005	－	－	<0.005	－	－		－	－		－	－	4			<0.005	0.05 mg/L以下
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	－	－	<0.004	－	－		－	－		－	－	4			<0.004	0.04 mg/L以下
		17 ジクロロメタン	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		18 テトラクロロエチレン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		19 トリクロロエチレン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		20 ベンゼン	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
	消 毒 副 生成物	21 塩素酸	<0.04	－	－	0.05	－	－		－	－		－	－	4	0.05	<0.04	<0.04	0.6 mg/L以下
		22 クロロ酢酸	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
		23 クロロホルム	0.002	－	－	0.007	－	－		－	－		－	－	4	0.007	0.002	0.005	0.06 mg/L以下
		24 ジクロロ酢酸	<0.003	－	－	0.005	－	－		－	－		－	－	4	0.005	<0.003	<0.003	0.03 mg/L以下
		25 ジブロモクロロメタン	0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4	0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/L以下
		26 臭素酸	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.01 mg/L以下
		27 総トリハロメタン	0.005	－	－	0.011	－	－		－	－		－	－	4	0.011	0.005	0.008	0.1 mg/L以下
		28 トリクロロ酢酸	<0.003	－	－	0.006	－	－		－	－		－	－	4	0.006	<0.003	0.003	0.03 mg/L以下
		29 ブロモジクロロメタン	0.002	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	4	0.004	0.002	0.003	0.03 mg/L以下
		30 ブロモホルム	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.09 mg/L以下
		31 ホルムアルデヒド	<0.008	－	－	<0.008	－	－		－	－		－	－	4			<0.008	0.08 mg/L以下
水道水が 有すべき 性状に 関連する項目	着 色	32 亜鉛及びその化合物	<0.01	－	－	<0.01	－	－		－	－		－	－	4			<0.01	1.0 mg/L以下
		33 アルミニウム及びその化合物	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	0.2 mg/L以下
		34 鉄及びその化合物	0.02	－	－	0.01	－	－		－	－		－	－	4	0.02	0.01	0.02	0.3 mg/L以下
		35 銅及びその化合物	<0.01	－	－	<0.01	－	－		－	－		－	－	4			<0.01	1.0 mg/L以下
		36 ナトリウム及びその化合物	8.2	－	－	8.2	－	－		－	－		－	－	4			8.2	200 mg/L以下
	着 色	37 マンガン及びその化合物	<0.001	－	－	<0.001	－	－		－	－		－	－	4			<0.001	0.05 mg/L以下
	味	38 塩化物イオン	10.6	11.0	10.1	10.2									12	11.0	10.1	10.5	200 mg/L以下
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28.6	－	－	29.4	－	－		－	－		－	－	4	29.4	28.6	29.0	300 mg/L以下
		40 蒸発残留物	94	－	－	93	－	－		－	－		－	－	4	94	93	94	500 mg/L以下
	発 泡	41 陰イオン界面活性剤	<0.02	－	－	<0.02	－	－		－	－		－	－	4			<0.02	0.2 mg/L以下
	かび臭	42 ジェオスミン	－	－	－	0.000001	－	－		－	－		－	－	1			0.000001	0.00001 mg/L以下
		43 2-メチルイソボルネオール	－	－	－	<0.000001	－	－		－	－		－	－	1			<0.000001	0.00001 mg/L以下
	発 泡	44 非イオン界面活性剤	<0.002	－	－	<0.002	－	－		－	－		－	－	4			<0.002	0.02 mg/L以下
	臭 気	45 フェノール類	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－		－	－		－	－	4			<0.0005	0.005 mg/L以下
	味	46 有機物(全有機炭素(TOC))	0.4	0.4	0.4	0.5									12	0.5	0.4	0.4	3 mg/L以下
	基礎的 性状	47 pH値	7.06	7.18	7.14	7.17									12	7.18	7.06	7.14	5.8以上8.6以下
		48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12			異常なし	異常でないこと
		49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									12			異常なし	異常でないこと
		50 色度	<1	<1	<1	<1									12			<1	5度以下
		51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									12			<0.1	2度以下
消毒の残留効果	残留塩素		0.36	0.44	0.42	0.36									12	0.44	0.36	0.40	0.1 mg/L以上
参 考	水 温(℃)		5.5	14.2	8.1	18.2									12	18.2	5.5	11.5	－

◎ 毎日検査項目

〔牧場配水区域 恵庭市本庁舎 恵庭市京町1〕

番号	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年検査回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
1	色	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	無色
2	濁り	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	透明
3	消毒の残留効果(残留塩素)	○	○	○										毎日	0.45	0.45	0.45	0.1 mg/L以上

〔柏木配水区域 下水終末処理場 恵庭市中島松453〕

番号	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年検査回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
1	色	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	無色
2	濁り	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	透明
3	消毒の残留効果(残留塩素)	○	○	○										毎日	0.45	0.30	0.40	0.1 mg/L以上

〔柏木配水区域 一般住宅 恵庭市島松旭町〕

番号	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年検査回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
1	色	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	無色
2	濁り	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	透明
3	消毒の残留効果(残留塩素)	○	○	○										毎日	0.45	0.45	0.45	0.1 mg/L以上

〔牧場配水区域 東2線南13号 恵庭市漁太〕

番号	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年検査回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
1	色	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	無色
2	濁り	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	透明
3	消毒の残留効果(残留塩素)	○	○	○										毎日	0.45	0.35	0.43	0.1 mg/L以上

〔柏木配水区域 西8線南9号 恵庭市北島〕

番号	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年検査回数	最 高	最 低	平 均	基 準 値
1	色	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	無色
2	濁り	○	○	○										毎日	－	－	異常なし	透明
3	消毒の残留効果(残留塩素)	○	○	○										毎日	0.45	0.35	0.44	0.1 mg/L以上

※ ○印は、検査予定項目です。